

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8- 8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33; г.
Майкоп, ул. Гагарина, 74, телефон (8-8772) 52-49-20

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21A518

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 17860

от 19 ноября 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода распределительной сети ведомственной

Проба (образец) Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
направлен(а): Республике Адыгея"

Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Гагарина, 40

Проба (образец) отобран(а): инженер Кудайнетова А.А.

Акт №: 15620

Время и дата отбора пробы (образца): 12.11.2019 12:20:00

Время и дата доставки пробы (образца): 12.11.2019 17:05:00

Цель отбора: на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбиралась проба (образец):

ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" Россия, г.Краснодар, ул.Есенина, 151, пом.64

Объект, место, где ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" Управляющая компания, Россия, Республика
проводился отбор Адыгея, Тахтамукайский район, а.Новая Адыгея, ул.Тургеневское шоссе, 33/1, корп.4
пробы (образца): водопроводный кран

Изготовитель:

Дата выработки:

Размер партии:

Номер партии:

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

НД на метод отбора ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
пробы (образца):

Объем пробы: 1 л

Условия транспортировки: сумка-холодильник, + 4 град.С

Дополнительные сведения: Производственный контроль

Условия проведения исследований: Соответствуют нормативным требованиям

Сведения о средствах Фотометр фотоэлектрический КФК 3-01 № 0200289, свид.№ Т-17-887 до 21.08.21г.
измерения:

Руководитель ИЛЦ (зам. руководителя ИЛЦ) Зацепина С.Д. (Нанкуева С.К.)

Код образца (пробы) в ИЛЦ: 17860 . 1.1.1.2.19

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 12.11.2019 17:20:00 окончание 12.11.2019

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований (с характеристикой погрешности, $\bar{x} \pm \Delta$ для санитарно-химических исследований)	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	запах при +60 градус С	0	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	запах при +20 градус С	0	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	мутность при длине волны 530 нм	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	привкус	0	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	цветность	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	градус цветности	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 12.11.2019 17:10:00 окончание 18.11.2019

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований (с характеристикой погрешности, $\bar{x} \pm \Delta$ для санитарно-химических исследований)	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
6	ОМЧ	0	Не более 50	КОЕ в 1мл	МУК 4.2.1018-01
7	ОКБ	0	Отсутствие	КОЕ в 100мл	МУК 4.2.1018-01
8	ТКБ	0	Отсутствие	КОЕ в 100мл	МУК 4.2.1018-01

Код образца (пробы) в ИЛЦ: 17860 . 1.1.1.2.19

Лицо, ответственное за оформление протокола :  инженер Гиш М.Ю.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизводство протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8- 8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33; г.
Майкоп, ул. Гагарина, 74, телефон (8-8772) 52-49-20

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 17859

от 19 ноября 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода ведомственных водопроводов

Проба (образец) Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
направлен(а): Республике Адыгея"

Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Проба (образец) отобран(а): инженер Кудайнетова А.А.

Акт №: 15619

Время и дата отбора пробы (образца): 12.11.2019 12:40:00

Время и дата доставки пробы (образца): 12.11.2019 17:05:00

Цель отбора: на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбиралась проба (образец):

ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" Россия, г. Краснодар, ул. Есенина, 151, пом. 64

Объект, место, где ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" ЖК "Дарград", Россия, Республика Адыгея,
проводился отбор Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Тургеневское шоссе, 33/1, корп. 3 вода
пробы (образца): перед поступлением в распределительную сеть

Изготовитель:

Дата выработки:

Размер партии:

Номер партии:

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

НД на метод отбора ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
пробы (образца):

Объем пробы: 1 л

Условия транспортировки: сумка-холодильник, + 4 град.С

Дополнительные сведения: Производственный контроль

Условия проведения исследований: Соответствуют нормативным требованиям

Сведения о средствах Фотометр фотоэлектрический КФК 3-01 № 0200289, свид. № Т-17-887 до 21.08.21г.
измерения:

Руководитель ИЛЦ (зам. руководителя ИЛЦ)

Зацепина С.Д. (Нанкуева С.К.)

Код образца (пробы) в ИЛЦ: 17859 . 1.1.1.2.19

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 12.11.2019 17:20:00 окончание 12.11.2019

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований (с характеристикой погрешности, $\bar{x} \pm \Delta$ для санитарно-химических исследований)	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	запах при +60 градус С	0	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	запах при +20 градус С	0	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	мутность при длине волны 530 нм	1,0+0,2	Не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	привкус	0	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	цветность	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	градус цветности	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытаний: начало 12.11.2019 17:10:00 окончание 18.11.2019

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований (с характеристикой погрешности, $\bar{x} \pm \Delta$ для санитарно-химических исследований)	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
6	ОМЧ	3	Не более 50	КОЕ в 1мл	МУК 4.2.1018-01
7	ОКБ	0	Отсутствие	КОЕ в 100мл	МУК 4.2.1018-01
8	ТКБ	0	Отсутствие	КОЕ в 100мл	МУК 4.2.1018-01

Код образца (пробы) в ИЛЦ: 17859 . 1.1.1.2.19

Лицо, ответственное за оформление протокола :  инженер Гиш М.Ю.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизводство протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.