

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8- 8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33

Аттестат Аккредитации № RA.RU.21AB18 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 06.03.2015г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 15003

от 1 октября 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода ведомственных скважин

Проба (образец) Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
направлен(а): Республике Адыгея"
Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Гагарина, 40

Проба (образец) отобран(а): инженер Кудайнетова А.А.

Акт №: 13122

Время и дата отбора пробы (образца): 23.09.2019 13:20:00

Время и дата доставки пробы (образца): 23.09.2019 17:40:00

Цель отбора: на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбиралась проба (образец):

ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" Россия, г.Краснодар, ул.Есенина, 151, пом.64

Объект, место, где ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП", Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
проводился отбор а.Новая Адыгея, ул.Бжегокайская, 31/2 скважина
пробы (образца):

Изготовитель:

Дата выработки:

Размер партии:

Номер партии:

Вид упаковки: стерильная стеклянная, стеклянная, полимерная

НД на метод отбора ГОСТ 31861-12, 31942-12
пробы (образца):

Объем пробы: 2,5 л

Условия транспортировки: сумка-холодильник, + 4 град.С

Дополнительные сведения: Производственный контроль

Условия проведения исследований: Соответствуют нормативным требованиям

Сведения о средствах Фотометр фотоэлектрический КФК 3-01 № 0200289, свид.№ Т-17-887 до 21.08.21г. Анализатор
измерения: жидкости «Эксперт-001-БПК» №5041, свид.№ Т-125-141 до 18.03.20г.

Руководитель ИЛЦ (зам. руководителя ИЛЦ)

Зацепина С.Д. (Нанкуева С.К.)

Код образца (пробы) в ИЛЦ: 15003 . 1.1.1.2.19

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 23.09.2019 17:50:00 окончание 23.09.2019

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований (с характеристикой погрешности, $\bar{x} \pm \Delta$ для санитарно-химических исследований)	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	запах при +60 градус С	0	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	запах при +20 градус С	0	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	мутность при длине волны 530 нм	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	привкус	0	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	цветность	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	градус цветности	ГОСТ 31868-12 (по Сг-Со шкале при t=20 градусах С)

ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 23.09.2019 17:50:00 окончание 01.10.2019

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований (с характеристикой погрешности, $\bar{x} \pm \Delta$ для санитарно-химических исследований)	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
6	жесткость	1,5+-0,2	Не более 7,0	градус Ж (мг-экв/л)	ГОСТ 31954-12
7	сухой остаток	357+-36	Не более 1000	мг/дм3	ГОСТ 18164-72
8	АП АВ	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,025	Не более 0,5	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.158-2000
9	нефтепродукты	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,005	Не более 0,1	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.128-98
10	фенол	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,0005	Не более 0,001	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.182-2002
11	окисляемость перманганатная	0,32+-0,06	Не более 5,0	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
12	водородный показатель рН	8,2+-0,2	6-9	ед.рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 23.09.2019 17:40:00 окончание 27.09.2019

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований (с характеристикой погрешности, $\bar{x} \pm \Delta$ для санитарно-химических исследований)	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
13	ОМЧ	3	Не более 50	КОЕ в 1мл	МУК 4.2.1018-01
14	ОКБ	0	Отсутствие	КОЕ в 100мл	МУК 4.2.1018-01
15	ТКБ	0	Отсутствие	КОЕ в 100мл	МУК 4.2.1018-01
16	коли-фаги	0	Отсутствие	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Код образца (пробы) в ИЛЦ: **15003 . 1.1.1.2.19**

Лицо, ответственное за оформление протокола :  инженер Гиш М.Ю.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизводство протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8- 8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33

Аттестат Аккредитации № RA.RU.21AB18 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 06.03.2015г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 15002

от 1 октября 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода ведомственных водопроводов

Проба (образец) Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
направлен(а): Республике Адыгея"

Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Гагарина, 40

Проба (образец) отобран(а): инженер Кудайнетова А.А.

Акт №: 13121

Время и дата отбора пробы (образца): 23.09.2019 13:35:00

Время и дата доставки пробы (образца): 23.09.2019 17:40:00

Цель отбора: на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбиралась проба (образец):

ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" Россия, г.Краснодар, ул.Есенина, 151, пом.64

Объект, место, где ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП", Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
проводился отбор а.Новая Адыгея, ул.Бжегокайская, 31/2 вода скважины перед поступлением в
пробы (образца): распределительную сеть

Изготовитель:

Дата выработки:

Размер партии:

Номер партии:

Вид упаковки: стерильная стеклянная, стеклянная, полимерная

НД на метод отбора ГОСТ 31861-12, 31942-12
пробы (образца):

Объем пробы: 2,5 л

Условия транспортировки: сумка-холодильник, + 4 град.С

Дополнительные сведения: Производственный контроль

Условия проведения исследований: Соответствуют нормативным требованиям

Сведения о средствах Анализатор жидкости «Эксперт-001-БПК» №5041, свид.№ Т-125-141 до 18.03.20г. Фотометр
измерения: фотоэлектрический КФК 3-01 № 0200289, свид.№ Т-17-887 до 21.08.21г.

Руководитель ИЛЦ (зам. руководителя ИЛЦ)

Зацепина С.Д. (Нанкуева С.К.)

Код образца (пробы) в ИЛЦ: 15002 . 1.1.1.2.19

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 23.09.2019 17:50:00 окончание 23.09.2019

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований (с характеристикой погрешности, $\bar{x} \pm \Delta$ для санитарно-химических исследований)	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	запах при +60 градус С	0	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	запах при +20 градус С	0	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	мутность при длине волны 530 нм	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	привкус	0	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	цветность	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	градус цветности	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)

ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 23.09.2019 17:50:00 окончание 01.10.2019

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований (с характеристикой погрешности, $\bar{x} \pm \Delta$ для санитарно-химических исследований)	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
6	жесткость	1,4+-0,2	Не более 7,0	градус Ж (мг-экв/л)	ГОСТ 31954-12
7	сухой остаток	359+-36	Не более 1000	мг/дм3	ГОСТ 18164-72
8	АПав	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,025	Не более 0,5	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.158-2000
9	нефтепродукты	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,005	Не более 0,1	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.128-98
10	фенол	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,0005	Не более 0,001	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.182-2002
11	окисляемость перманганатная	0,36+-0,07	Не более 5,0	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
12	водородный показатель рН	8,2+-0,2	6-9	ед.рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 23.09.2019 17:40:00 окончание 27.09.2019

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований (с характеристикой погрешности, $\bar{x} \pm \Delta$ для санитарно-химических исследований)	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
13	ОМЧ	1	Не более 50	КОЕ в 1мл	МУК 4.2.1018-01
14	ОКБ	0	Отсутствие	КОЕ в 100мл	МУК 4.2.1018-01
15	ТКБ	0	Отсутствие	КОЕ в 100мл	МУК 4.2.1018-01

Код образца (пробы) в ИЛЦ: **15002 . 1.1.1.2.19**

Лицо, ответственное за оформление протокола :  инженер Гиш М.Ю.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизводство протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

