

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33; г.
Майкоп, ул. Гагарина, 74, телефон (8-8772) 52-49-20
Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21A518

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 06.1.4.1.1962
от 3 марта 2020 г.

Наименование пробы:	Вода ведомственных скважин
Проба отобрана:	инженер Кудайнетова А.А.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	1794
Дата и время отбора пробы:	11.02.2020 13:00:00
Дата и время доставки пробы:	11.02.2020 17:35:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" СанПин 2.1.4.2580-10 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" изменения №2 ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования"
Наименование и контактные данные заказчика:	ООО "РЕСУРСАЛЬЯНС-ГРУПП" Россия, г.Краснодар, ул.Есенина, 151, пом.64
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "РЕСУРСАЛЬЯНС-ГРУПП" Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Новая Адыгея, Тургеневское шоссе, 33/15 скважина артезианская
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	6,5 л
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований:	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	Фотометр фотоэлектрический КФК 3-01 №0500614, свид. №Т-125-487 до 19.07.20г. Система капиллярного электрофореза "Капель-105М" №1134, свид. Т-17-899 до 21.08.20г. Анализатор жидкости «Флюорат-02 3М» №5344, свид.№ Т-17-881 до 15.08.20г.
Дополнительные сведения:	

Руководитель ИЛЦ (зам. руководителя ИЛЦ):  Зацепина С.Д. (Нанкуева С.К.)

Код пробы в ИЛЦ: 1962.1.1.1.2.20

Дата проведения исследований: с 11.02.2020 17:35:00 по 03.03.2020

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
Физико-химические				
алюминий	мг/дм3	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,01	Не более 0,2	ПНДФ 14.1:2:4.181-2002
аммиак и ион аммония	мг/дм3	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,5	Не более 1,5	ПНДФ 14.1:2:4.167-2000
АПВ	мг/дм3	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,025	Не более 0,5	ПНДФ 14.1:2:4.158-2000
бор	мг/дм3	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,5	Не более 0,5	ПНДФ 14.1:2:4.36-95
водородный показатель pH	ед.рН	8,4 +0,2	6-9	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
железо	мг/дм3	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,1	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72
жесткость	градус Ж (мг-экв/л)	1,3 +0,2	Не более 7,0	ГОСТ 31954-12
марганец	мг/дм3	0,026 +0,006	Не более 0,1	ГОСТ 4974-14
нефтепродукты	мг/дм3	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,005	Не более 0,1	ПНДФ 14.1:2:4.128-98
окисляемость перманганатная	мг/дм3	0,56 +0,11	Не более 5,0	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
стронций	мг/дм3	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,25	Не более 7,0	ПНДФ 14.1:2:4.167-2000
сульфат-ион	мг/дм3	67,1 +6,7	Не более 500,0	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
сухой остаток	мг/дм3	261 +26	Не более 1000,0	ГОСТ 18164-72
фенол	мг/дм3	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,0005	Не более 0,001	ПНДФ 14.1:2:4.182-2002
фосфат-ион	мг/дм3	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,25	Не более 3,5	ПНДФ 14.1:2:4.157-99

фторид-ионы	мг/дм3		Не более	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
		0,39 +-0,07	1,5	
хлорид-ион	мг/дм3		Не более	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
		23,8 +-2,4	350,0	
цианиды	мг/дм3	Ниже нижнего предела обнаружения, менее	Не более	ГОСТ 31863-12
		0,01	0,035	
Токсичные элементы				
кадмий	мг/дм3	Ниже нижнего предела обнаружения, менее	Не более	ГОСТ Р 57162-2016
		0,0001	0,001	
медь	мг/дм3	Ниже нижнего предела обнаружения, менее	Не более	ГОСТ Р 57162-2016
		0,001	1,0	
мышьяк	мг/дм3	Ниже нижнего предела обнаружения, менее	Не более	ГОСТ Р 57162-2016
		0,005	0,01	
никель	мг/дм3	Ниже нижнего предела обнаружения, менее	Не более	ГОСТ Р 57162-2016
		0,005	0,02	
ртуть	мг/дм3	Ниже нижнего предела обнаружения, менее	Не более	ГОСТ 31950
		0,0001	0,0005	
свинец	мг/дм3	Ниже нижнего предела обнаружения, менее	Не более	ГОСТ Р 57162-2016
		0,002	0,01	
цинк	мг/кг	Ниже нижнего предела обнаружения, менее	Не более	ГОСТ Р 57162-2016
		0,001	1	
Пестициды				
2,4-Д	мг/дм3	Ниже нижнего предела обнаружения, менее	Не более	МУ1541-76
		0,002	0,03	
ГХЦГ (изомеры)	мг/дм3	Ниже нижнего предела обнаружения, менее	Не более	ГОСТ31858-12
		0,0001	0,02	
ДДТ (метаболиты)	мг/дм3	Ниже нижнего предела обнаружения, менее	Не более	ГОСТ31858-12
		0,0001	0,002	
Радионуклиды				
удельная суммарная альфа-активность	Бк/кг		Не более	МР от 28.02.1997, МИ от 10.06.1997
		0,05 +-0,02	0,2	
удельная суммарная бета-активность	Бк/кг	Ниже нижнего предела обнаружения, менее	Не более	МР от 28.02.1997, МИ от 10.06.1997
		0,1	1,0	
Микробиологические				
коли-фаги	БОЕ/100 мл		Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
		0		
ОКБ	КОЕ в 100мл		Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
		0		
ОМЧ	КОЕ в 1мл		Не более	МУК 4.2.1018-01
		1	50	
ТКБ	КОЕ в 100мл		Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
		0		
Нитраты				
нитрат-ион	мг/дм3	Ниже нижнего предела обнаружения, менее	Не более	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
		0,2	45,0	
Нитриты				
нитрит-ион	мг/дм3	Ниже нижнего предела обнаружения, менее	Не более	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
		0,2	3,3	

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____  _____ Ташев С.А.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33; г.
Майкоп, ул. Гагарина, 74, телефон (8-8772) 52-49-20
Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AБ18

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 06.1.4.1.1963
от 28 февраля 2020 г.

Наименование пробы:	Вода ведомственных водопроводов
Проба отобрана:	инженер Кудайнетова А.А.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	1795
Дата и время отбора пробы:	11.02.2020 13:50:00
Дата и время доставки пробы:	11.02.2020 17:35:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" СанПиН 2.1.4.2580-10 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" изменения №2
Наименование и контактные данные заказчика:	ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" Россия, г.Краснодар, ул.Есенина, 151, пом.64
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Новая Адыгея, Тургеневское шоссе, 33/1, корп.3 вода скважины перед поступлением в распределительную сеть
Вид упаковки:	стерильная стеклянная, стеклянная, полимерная
Объем пробы:	6,5 л
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований:	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	Фотометр фотоэлектрический КФК 3-01 № 0200289, свид.№ Т-17-897 до 21.08.21г. Система капиллярного электрофореза "Капель-105М" №1134, свид. Т-17-899 до 21.08.20г. Анализатор жидкости Эксперт-001, свид.№ Т-125-145 до 18.07.20г.
Дополнительные сведения:	

Руководитель ИЛЦ (зам. руководителя ИЛЦ):  Зацепина С.Д. (Нанкуева С.К.)

Код пробы в ИЛЦ: 1963.1.1.1.2.20

Дата проведения исследований: с 11.02.2020 17:35:00 по 28.02.2020

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
Физико-химические				
алюминий	мг/дм3	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,01	Не более 0,5	ПНДФ 14.1:2:4.181-2002
аммиак и ион аммония	мг/дм3	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,5	Не более 2,0	ПНДФ 14.1:2:4.167-2000
АПВ	мг/дм3	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,025	Не более 0,5	ПНДФ 14.1:2:4.158-2000
бор	мг/дм3	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,5	Не более 0,5	ПНДФ 14.1:2:4.36-95
водородный показатель pH	ед.рН	8,4 +0,2	6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
железо	мг/дм3	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,1	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72
жесткость	градус Ж (мг-экв/л)	1,4 +0,2	Не более 7,0	ГОСТ 31954-12
марганец	мг/дм3	0,040+0,010	Не более 0,1	ГОСТ 4974-14
нефтепродукты	мг/дм3	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,005	Не более 0,1	ПНДФ 14.1:2:4.128-98
окисляемость перманганатная	мг/дм3	0,48 +0,10	Не более 5,0	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
стронций	мг/дм3	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,25	Не более 7,0	ПНДФ 14.1:2:4.167-2000
сульфат-ион	мг/дм3	77,4 +7,7	Не более 500,0	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
сухой остаток	мг/дм3	278 +28	Не более 1000,0	ГОСТ 18164-72
фенол	мг/дм3	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,0005	Не более 0,001	ПНДФ 14.1:2:4.182-2002
фосфат-ион	мг/дм3	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,25	Не более 3,5	ПНДФ 14.1:2:4.157-99

Лицо, ответственное за оформление протокола:  _____ Тащев С.А.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

фторид-ионы	мг/дм3	0,6 +0,1	Не более 1,5	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
хлорид-ион	мг/дм3	27,8 +2,8	Не более 350,0	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
цианиды	мг/дм3	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,01	Не более 0,035	ГОСТ 31863-12
Токсичные элементы				
кадмий	мг/дм3	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,0001	Не более 0,001	ГОСТ Р 57162-2016
медь	мг/дм3	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,001	Не более 1,0	ГОСТ Р 57162-2016
мышьяк	мг/дм3	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,005	Не более 0,05	ГОСТ Р 57162-2016
никель	мг/дм3	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,005	Не более 0,1	ГОСТ Р 57162-2016
ртуть	мг/дм3	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,0001	Не более 0,0005	ГОСТ 31950-12
свинец	мг/дм3	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,002	Не более 0,03	ГОСТ Р 57162-2016
цинк	мг/дм3	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,001	Не более 5,0	ГОСТ Р 57162-2016
Пестициды				
2,4-Д	мг/дм3	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,002	Не более 0,03	МУ1541-76
ГХЦГ (изомеры)	мг/дм3	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,0001	Не более 0,002	ГОСТ 31858-12
ДДТ (метаболиты)	мг/дм3	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,0001	Не более 0,002	ГОСТ 31858-12
Радионуклиды				
удельная суммарная альфа-активность	Бк/кг	0,07 +0,02	Не более 0,2	МР от 28.02.1997, МИ от 10.06.1997
удельная суммарная бета-активность	Бк/кг	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,1	Не более 1,0	МР от 28.02.1997, МИ от 10.06.1997
Микробиологические				
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	4	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Нитраты				
нитрат-ион	мг/дм3	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,20	Не более 45,0	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
Нитриты				
нитрит-ион	мг/дм3	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,20	Не более 3,0	ПНДФ 14.1:2:4.157-99

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

— 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33; г.

Майкоп, ул. Гагарина, 74, телефон (8-8772) 52-49-20

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AБ18

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 06.1.4.1.1964
от 24 февраля 2020 г.

Наименование пробы:	Вода распределительной сети ведомственной
Проба отобрана:	инженер Кудайнетова А.А.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12, ГОСТ Р 56237-14
№ акта отбора:	1796
Дата и время отбора пробы:	11.02.2020 14:35:00
Дата и время доставки пробы:	11.02.2020 17:35:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
Наименование и контактные данные заказчика:	ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" Россия, г.Краснодар, ул.Есенина, 151, пом.64
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Новая Адыгея, Тургеневское шоссе, 33/1, корп.4 в/к офиса управляющей компании
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	1 л
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований:	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	Фотометр фотоэлектрический КФК 3-01 № 0200289, свид.№ Т-17-897 до 21.08.21г.
Дополнительные сведения:	

Руководитель ИЛЦ (зам. руководителя ИЛЦ):  Зацепина С.Д. (Нанкуева С.К.)



Код пробы в ИЛЦ: 1964.1.1.1.2.20

Дата проведения исследований: с 11.02.2020 17:35:00 по 24.02.2020

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
Микробиологические				
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	2	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Тащев С.А.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33; г.

Майкоп, ул. Гагарина, 74, телефон (8-8772) 52-49-20

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21A518

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 06.1.4.1.1965

от 24 февраля 2020 г.

Наименование пробы:	Вода распределительной сети ведомственной
Проба отобрана:	инженер Кудайнетова А.А.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12, ГОСТ Р 56237-14
№ акта отбора:	1797
Дата и время отбора пробы:	11.02.2020 14:20:00
Дата и время доставки пробы:	11.02.2020 17:35:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
Наименование и контактные данные заказчика:	ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" Россия, г.Краснодар, ул.Есенина, 151, пом.64
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Новая Адыгея, Тургеневское шоссе, 33/1, корп.4 в/к квартиры №50
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	1 л
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований:	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	Фотометр фотоэлектрический КФК 3-01 № 0200289, свид.№ Т-17-897 до 21.08.21г.
Дополнительные сведения:	

Руководитель ИЛЦ (зам. руководителя ИЛЦ):  Зацепина С.Д. (Нанкуева С.К.)

Код пробы в ИЛЦ: 1965.1.1.1.2.20

Дата проведения исследований: с 11.02.2020 17:35:00 по 24.02.2020

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
Микробиологические				
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	1	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Тащев С.А.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.