



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8- 8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33; г. Майкоп, ул. Гагарина, 74, телефон (8-8772) 52-49-20

Аттестат Аккредитации № RA.RU.21AB18 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 06.03.2015г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 14408

от 12 ноября 2018 г.

Наименование пробы (образца): Вода распределительной сети ведомственной

Проба (образец) Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
направлен(а): Республике Адыгея"

Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Гагарина, 40

Проба (образец) отобран(а): инженер Кудайнетова А.А.

Акт №: 12485

Время и дата отбора пробы (образца): 08.11.2018 14:30:00

Время и дата доставки пробы (образца): 08.11.2018 17:15:00

Цель отбора: на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбиралась проба (образец):

ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" Россия, г.Краснодар, ул.Есенина, 151

Объект, место, где ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП", Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
проводился отбор а.Новая Адыгея, ул.Бжегокайская, 31/2, корп 2 водопроводный кран, кв. № 50
пробы (образца):

Изготовитель:

Дата выработки:

Размер партии:

Номер партии:

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

НД на метод отбора ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
пробы (образца):

Объем пробы: 1 л

Условия транспортировки: сумка-холодильник, +6 град.С

Дополнительные сведения: Производственный контроль

Условия проведения исследований: Соответствуют нормативным требованиям

Сведения о средствах Фотометр фотозлектрический КФК 3-01 № 0200289, свид.№ Т-125-583 до 04.09.19г.
измерения:

Руководитель ИЛЦ (зам. руководителя ИЛЦ) Зацепина С.Д. (Хиштова Н.С.)



Код образца (пробы) в ИЛЦ: 14408 . 1.1.1.2.18

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 08.11.2018 17:30:00 окончание 08.11.2018

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований (с характеристикой погрешности, $\bar{x}_{ср} \pm \Delta$ для санитарно-химических исследований)	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	запах при +60 градус С	0	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	запах при +20 градус С	0	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	мутность при длине волны 530 нм	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	привкус	0	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	цветность	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	градус цветности	ГОСТ 31868-12 (по Сг-Со шкале при t=20 градусах С)

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 08.11.2018 17:25:00 окончание 10.11.2018

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований (с характеристикой погрешности, $\bar{x}_{ср} \pm \Delta$ для санитарно-химических исследований)	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
6	ОМЧ	1	Не более 50	КОЕ в 1мл	МУК 4.2.1018-01
7	ОКБ	0	Отсутствие	КОЕ в 100мл	МУК 4.2.1018-01
8	ТКБ	0	Отсутствие	КОЕ в 100мл	МУК 4.2.1018-01

Код образца (пробы) в ИЛЦ: 14408 . 1.1.1.2.18

Лицо, ответственное за оформление протокола : Г.И. ГИШ инженер Гиш М.Ю.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизводство протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8- 8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33; г. Майкоп, ул. Гагарина, 74, телефон (8-8772) 52-49-20

Аттестат Аккредитации № RA.RU.21AB18 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 06.03.2015г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 14409

от 12 ноября 2018 г.

Наименование пробы (образца): Вода распределительной сети ведомственной

Проба (образец) Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
направлен(а): Республике Адыгея"

Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Гагарина, 40

Проба (образец) отобран(а): инженер Кудайнетова А.А.

Акт №: 12486

Время и дата отбора пробы (образца): 08.11.2018 14:55:00

Время и дата доставки пробы (образца): 08.11.2018 17:15:00

Цель отбора: на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбиралась проба (образец):

ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" Россия, г.Краснодар, ул.Есенина, 151

Объект, место, где ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП", Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
проводился отбор а.Новая Адыгея, ул.Бжегокайская, 31/2, корп 2, кв. №18 водопроводный кран
пробы (образца):

Изготовитель:

Дата выработки:

Размер партии:

Номер партии:

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

НД на метод отбора ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
пробы (образца):

Объем пробы: 1 л

Условия транспортировки: сумка-холодильник, +6 град.С

Дополнительные сведения: Производственный контроль

Условия проведения исследований: Соответствуют нормативным требованиям

Сведения о средствах Фотометр фотоэлектрический КОФ-3-01 № 0200289, свид.№ Т-125-583 до 04.09.19г.
измерения:

Руководитель ИЛЦ (зам. руководителя ИЛЦ)

Зацепина С.Д. (Хиштова Н.С.)



ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований (с характеристикой погрешности, $\bar{x} \pm \Delta$ для санитарно-химических исследований)	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	запах при +60 градус С	0	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	запах при +20 градус С	0	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	мутность при длине волны 530 нм	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	привкус	0	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	цветность	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	градус цветности	ГОСТ 31868-12 (по Сг-Ко шкале при t=20 градусах С)

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований (с характеристикой погрешности, $\bar{x}_{ср} \pm \Delta$ для санитарно-химических исследований)	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
6	ОМЧ	3	Не более 50	КОЕ в 1мл	МУК 4.2.1018-01
7	ОКБ	0	Отсутствие	КОЕ в 100мл	МУК 4.2.1018-01
8	ТКБ	0	Отсутствие	КОЕ в 100мл	МУК 4.2.1018-01

Частичное воспроизводство протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.