

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)
Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru
Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного
лабораторного центра
С. Д. Зацепина
21.03.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01/02355-23 от 21.03.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" (ИНН 2311132927 ОГРН 1112311001769)

2. Юридический адрес: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД КРАСНОДАР, УЛИЦА ИМ. СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА, ДОМ 151, ПОМЕЩЕНИЕ 64

Фактический адрес: край Краснодарский, г Краснодар, ул им. Сергея Есенина, д. 151, ПОМЕЩЕНИЕ 64

3. Наименование образца: вода из подземных источников централизованного водоснабжения

4. Сведения о контролируемом лице:

Наименование: -

Юридический адрес: -

5. Место отбора: ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП", Скважина №148, Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Новая Адыгея, ул Бжегокайская, 31/2

6. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 21.02.2023 12:40 - 12:50

Ф.И.О., должность: Кудайнетова А. А., инженер Отделение приема проб, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 ° C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.02.2023 15:55

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № от

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Код образца (пробы): 01-01/02355-RA01-06.2.3.2.RA01-06.3.RA01-06.2-23

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализатор жидкости "Флюорат-02-3М", СИ/Флюорат-02	5344
2	Анализаторы жидкости, СИ/Эксперт-001-БПК	5041

Протокол испытаний № 01-01/02355-23 от 21.03.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
3	Система капиллярного электрофореза «Капель 105М», Капель 105М	1134
4	Система капиллярного электрофореза «Капель 105М», Капель 105М	830
5	Спектрометр атомно-абсорбционные, КВАНТ-Z-ЭТА	411
6	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01,	0200289
7	Электроды стеклянные комбинированные, СИ/ЭСК-1	06513

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Отделение радиационного контроля и физических факторов Регистрационный номер пробы в журнале 2355 Образец поступил 21.02.2023 16:50 Место осуществления деятельности: Адыгея Респ, город Майкоп, Гагарина, дом 74 дата начала испытаний 22.02.2023 08:15, дата выдачи результата 14.03.2023 17:48					
1	Объемная активность радона-222	Бк/кг	1,78±0,29	Не более 60	РЭ. Комплекса измерительного для мониторинга радона "Камера"
2	Удельная суммарная альфа-активность	Бк/кг	0,03±0,02	Не более 0,2	МИ НПП "ДОЗА" от 10.06.1997
3	Удельная суммарная бета-активность	Бк/кг	Менее 0,1	Не более 1	МИ НПП "ДОЗА" от 10.06.1997
-					
Микробиологическая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 2355 Образец поступил 21.02.2023 16:00 Место осуществления деятельности: Адыгея Респ, город Майкоп, Гагарина, дом 74 дата начала испытаний 21.02.2023 16:05, дата выдачи результата 15.03.2023 09:58					
1	Escherichia coli	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	0	Отсутствие (БОЕ/100 см ³)	МУК 4.2.1018-01 п. 8.5
3	ОКБ	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.1018-01
4	ОМЧ	КОЕ/мл	3	Не более 50 (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.1018-01
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	менее 1	Отсутствие	СТБ ISO 7899-2-2015
-					
Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 2355 Образец поступил 21.02.2023 16:55 Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40 дата начала испытаний 21.02.2023 17:00, дата выдачи результата 14.03.2023 17:47					
1	Алюминий	мг/дм ³	Менее 0,01	Не более 0,2	ГОСТ 18165-2014
2	Аммоний	мг/дм ³	Менее 0,5	Не более 2	ПНД Ф 14.1:2.4.167-2000 (издание 2011 г.)
3	Барий	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 0,7	ПНД Ф 14.1:2.4.167-2000 (издание 2011 г.)
4	Бериллий	мг/дм ³	Менее 0,0001	Не более 0,0002	ГОСТ Р 57162-2016 метод 1
5	Бор	мг/дм ³	0,28±0,06	Не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2.4.36-95 (Издание 2010 года)

6	рН	ед.	8,2±0,2	В пределах 6-9 (ед. рН)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7	Гидрокарбонаты	мг/дм ³	4,2±0,5	Не нормируется	ГОСТ 31957-2012 метод А
8	Фенолы общие	мг/дм ³	Менее 0,0005	Не более 0,001	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (Издание 2010 года)
9	Железо	мг/дм ³	0,12±0,03	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72
10	Жесткость	мг-экв/дм ³	1,5±0,2	Не более 7	ГОСТ 31954-2012
11	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
12	Кадмий	мг/дм ³	Менее 0,0001	Не более 0,001	ГОСТ Р 57162-2016 метод 1
13	Калий	мг/дм ³	Менее 0,5	Не нормируется	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (издание 2011 г.)
14	Кальций	мг/дм ³	9,7±1,4	Не нормируется	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (издание 2011 г.)
15	Кремний	мг/дм ³	7,8±1,6	Не более 20	ПНД Ф 14.1:2:4.215-06 (Издание 2011 года)
16	Магний	мг/дм ³	2,9±0,4	Не более 50	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (издание 2011 г.)
17	Марганец	мг/дм ³	Менее 0,01	Не более 0,1	ГОСТ 4974-2014
18	Медь	мг/дм ³	Менее 0,001	Не более 1	ГОСТ Р 57162-2016 метод 1
19	Молибден	мг/дм ³	Менее 0,001	Не более 0,07	ГОСТ Р 57162-2016 метод 1
20	Мутность	ЕМФ	2,5±0,5	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
21	Мышьяк	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 0,01	ГОСТ Р 57162-2016 метод 1
22	Натрий	мг/дм ³	49,7±5,0	Не более 200	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (издание 2011 г.)
23	Нефтепродукты	мг/дм ³	0,023±0,008	Не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98, (М 01-05-2012) (ФР.1.31.2012.13169) (Издание 2012 года)
24	Никель	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 0,02	ГОСТ Р 57162-2016 метод 1
25	Нитрат-ионы	мг/дм ³	Менее 0,20	Не более 45	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013г.)
26	Нитрит-ионы	мг/дм ³	Менее 0,20	Не более 3	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013г.)
27	Сухой остаток (общая минерализация)	мг/дм ³	296±30	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
28	АПВ	мг/дм ³	Менее 0,025	Не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) (ФР.1.31.2014.17189) (Издание 2014 года)
29	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	Менее 0,25	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года)
30	Полифосфаты	мг/дм ³	Менее 0,01	Не более 3,5	ГОСТ 18309-2014 метод А
31	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
32	Ртуть	мг/дм ³	Менее 0,0001	Не более 0,0005	ГОСТ 31950-2012 метод 1
33	Свинец	мг/дм ³	Менее 0,002	Не более 0,01	ГОСТ Р 57162-2016 метод 1
34	Селен	мг/дм ³	Менее 0,002	Не более 0,01	ГОСТ Р 57162-2016 метод 1
35	Стронций	мг/дм ³	Менее 0,25	Не более 7	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (издание 2011 г.)
36	Сульфат-ионы	мг/дм ³	75,9±7,6	Не более 500	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013г.)
37	Фторид-ионы	мг/дм ³	0,43±0,08	Не более 1,5	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013г.)
38	Хлорид-ионы	мг/дм ³	29,6±3,0	Не более 350	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013г.)

39	Хром	мг/дм ³	Менее 0,0002	Не более 0,05	ПНД Ф 14.1:2:4.140-98
40	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012
41	Цианид-ионы (цианиды)	мг/дм ³	Менее 0,01	Не более 0,07	ГОСТ 31863-2012
42	Цинк	мг/дм ³	Менее 0,001	Не более 5	ГОСТ Р 57162-2016 метод 1
-					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

М.А. Хот М.А. Хот, Заведующий отделением

Конец протокола испытаний № 01-01/02355-23 от 21.03.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)
Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru
Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного
лабораторного центра

С. Д. Зацепина
21.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01/02389-23 от 21.03.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" (ИНН 2311132927 ОГРН 1112311001769)

2. Юридический адрес: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД КРАСНОДАР, УЛИЦА ИМ. СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА, ДОМ 151, ПОМЕЩЕНИЕ 64

Фактический адрес: край Краснодарский, г Краснодар, ул им. Сергея Есенина, д. 151, ПОМЕЩЕНИЕ 64

3. Наименование образца: Вода перед подачей в распределительную сеть

4. Сведения о контролируемом лице:

Наименование: -

Юридический адрес: -

5. Место отбора: ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП", Вода скважины №148, Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Новая Адыгея, ул Бжегокайская, 31/2

6. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 21.02.2023 13:00 - 13:10

Ф.И.О., должность: Кудайнетьева А. А., инженер Отделение приема проб, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.02.2023 15:55

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № от

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Код образца (пробы): 01-01/02389-RA01-06.3.RA01-06.2-23

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализатор жидкости "Флюорат-02-3М", СИ/Флюорат-02	5344

Протокол испытаний № 01-01/02389-23 от 21.03.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
2	Анализаторы жидкости, СИ/Эксперт-001-БПК	5041
3	Система капиллярного электрофореза «Капель 105М», Капель 105М	1134
4	Система капиллярного электрофореза «Капель 105М», Капель 105М	830
5	Спектрометр атомно-абсорбционные, КВАНТ-Z-ЭТА	411
6	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01,	0200289
7	Электроды стеклянные комбинированные, СИ/ЭСК-1	06513

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Микробиологическая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 2389 Образец поступил 21.02.2023 16:20 Место осуществления деятельности: Адыгея Респ, город Майкоп, Гагарина, дом 74 дата начала испытаний 21.02.2023 16:33, дата выдачи результата 15.03.2023 15:34					
1	Escherichia coli	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	ОКБ	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	КОЕ/см ³	2	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
4	Энтерококки	КОЕ/100см ³	менее 1	Отсутствие	СТБ ISO 7899-2-2015
Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 2389 Образец поступил 21.03.2023 16:55 Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40 дата начала испытаний 21.03.2023 17:10, дата выдачи результата 15.03.2023 17:10					
1	Алюминий	мг/дм ³	Менее 0,01	Не более 0,2	ГОСТ 18165-2014
2	Аммоний	мг/дм ³	Менее 0,5	Не более 2	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (издание 2011 г.)
3	Барий	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 0,7	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (издание 2011 г.)
4	Бериллий	мг/дм ³	Менее 0,0001	Не более 0,0002	ГОСТ Р 57162-2016 метод 1
5	Бор	мг/дм ³	0,24±0,07	Не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95 (Издание 2010 года)
6	pH	ед.	8,3±0,2	В пределах 6-9 (ед. pH)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7	Гидрокарбонаты	мг/дм ³	262±39	Не нормируется	ГОСТ 31957-2012 метод А
8	Фенолы общие	мг/дм ³	Менее 0,0005	Не более 0,001	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (Издание 2010 года)
9	Железо	мг/дм ³	0,29±0,07	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72
10	Жесткость	мг-экв/дм ³	1,1±0,2	Не более 7	ГОСТ 31954-2012
11	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
12	Кадмий	мг/дм ³	Менее 0,0001	Не более 0,001	ГОСТ Р 57162-2016 метод 1
13	Калий	мг/дм ³	Менее 0,5	Не нормируется	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (издание 2011 г.)
14	Кальций	мг/дм ³	11,5±1,2	Не нормируется	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (издание 2011 г.)

15	Кремний	мг/дм ³	7,4±1,5	Не более 20	ПНД Ф 14.1:2:4.215-06 (Издание 2011 года)
16	Магний	мг/дм ³	2,9±0,4	Не более 50	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (издание 2011 г.)
17	Марганец	мг/дм ³	Менее 0,01	Не более 0,1	ГОСТ 4974-2014
18	Мель	мг/дм ³	Менее 0,001	Не более 1	ГОСТ Р 57162-2016 метод 1
19	Молибден	мг/дм ³	Менее 0,001	Не более 0,07	ГОСТ Р 57162-2016 метод 1
20	Мутность	ЕМФ	2,5±0,5	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
21	Мышьяк	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 0,01	ГОСТ Р 57162-2016 метод 1
22	Натрий	мг/дм ³	49,3±4,9	Не более 200	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (издание 2011 г.)
23	Нефтепродукты	мг/дм ³	0,022±0,008	Не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98, (М 01-05-2012) (ФР.1.31.2012.13169) (Издание 2012 года)
24	Никель	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 0,02	ГОСТ Р 57162-2016 метод 1
25	Нитрат-ионы	мг/дм ³	0,75+-0,14	Не более 45	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013г.)
26	Нитрит-ионы	мг/дм ³	Менее 0,20	Не более 3	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013г.)
27	Сухой остаток (общая минерализация)	мг/дм ³	293±29	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
28	АПАВ	мг/дм ³	Менее 0,025	Не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) (ФР.1.31.2014.17189) (Издание 2014 года)
29	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	0,40±0,08	Не болсе 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года)
30	Полифосфаты	мг/дм ³	Менее 0,01	Не более 3,5	ГОСТ 18309-2014 метод А
31	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
32	Ртуть	мг/дм ³	Менее 0,0001	Не более 0,0005	ГОСТ 31950-2012 метод 1
33	Свинец	мг/дм ³	Менее 0,002	Не более 0,01	ГОСТ Р 57162-2016 метод 1
34	Селен	мг/дм ³	Менее 0,002	Не более 0,01	ГОСТ Р 57162-2016 метод 1
35	Стронций	мг/дм ³	Менее 0,25	Не более 7	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (издание 2011 г.)
36	Сульфат-ионы	мг/дм ³	66,1±6,6	Не более 500	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013г.)
37	Фторид-ионы	мг/дм ³	0,43+-0,08	Не более 1,5	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013г.)
38	Хлорид-ионы	мг/дм ³	30,3±3,0	Не более 350	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013г.)
39	Хром	мг/дм ³	Менее 0,0002	Не более 0,05	ПНД Ф 14.1:2:4.140-98
40	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012
41	Цианид-ионы (цианиды)	мг/дм ³	Менее 0,01	Не более 0,07	ГОСТ 31863-2012
42	Цинк	мг/дм ³	Менее 0,001	Не более 5	ГОСТ Р 57162-2016 метод 1
-					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



М.А. Хот, Заведующий отделением

Конец протокола испытаний № 01-01/02389-23 от 21.03.2023

стр. 3 из 3

Протокол испытаний № 01-01/02389-23 от 21.03.2023
 Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
 Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного
лабораторного центра



С. Д. Зацепина
07.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01/02351-23 от 07.03.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" (ИНН 2311132927 ОГРН 1112311001769)

2. Юридический адрес: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД КРАСНОДАР, УЛИЦА ИМ. СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА, ДОМ 151, ПОМЕЩЕНИЕ 64

Фактический адрес: край Краснодарский, г Краснодар, ул им. Сергея Есенина, д. 151, ПОМЕЩЕНИЕ 64

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Сведения о контролируемом лице:

Наименование: ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП"

Юридический адрес: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД КРАСНОДАР, УЛИЦА ИМ. СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА, ДОМ 151, ПОМЕЩЕНИЕ 64

5. Место отбора: ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" УК "Багратион", водопроводный кран, Респ Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Новая Адыгея, ул Бжегокайская, д. 31/3к. 2

6. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 21.02.2023 14:20 - 14:30

Ф.И.О., должность: Кудайнетова А. А., инженер Отделение приема проб, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.02.2023 15:55

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №751 от 12 января 2021 г.

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Код образца (пробы): 01-01/02351-RA01-06.3.RA01-06.2-23

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные электронные, АЛ-СЕ/АН-СЕ	BL 101239034
2	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01,	0200289

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Микробиологическая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 02351 Образец поступил 21.02.2023 16:00 Место осуществления деятельности: Адыгя Респ, город Майкоп, Гагарина, дом 74 дата начала испытаний 21.02.2023 16:10, дата выдачи результата 28.02.2023 14:37					
1	Esherichia coli	КОЕ/100 мл	не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	ОКБ	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	КОЕ/см ³	3	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
4	Кишечные энтерококки	КОЕ/100см ³	менее 1	Отсутствие	СТБ ISO 7899-2-2015
-					
Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 2351 Образец поступил 21.02.2023 16:30 Место осуществления деятельности: 385000, Адыгя Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40 дата начала испытаний 22.02.2023 16:40, дата выдачи результата 07.03.2023 09:11					
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012
-					


Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



М.А. Хот, Заведующий отделением

Конец протокола испытаний № 01-01/02351-23 от 07.03.2023

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного
лабораторного центра

С. Д. Зацепина
03.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 01-01/02353-23 от 03.03.2023

- Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРСАЛЬЯНС-ГРУПП" (ИНН 2311132927 ОГРН 1112311001769)
- Юридический адрес: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД КРАСНОДАР, УЛИЦА ИМ. СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА, ДОМ 151, ПОМЕЩЕНИЕ 64
Фактический адрес: край Краснодарский, г Краснодар, ул им. Сергея Есенина, д. 151, ПОМЕЩЕНИЕ 64
- Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети
- Сведения о контролируемом лице:
Наименование: ООО "РЕСУРСАЛЬЯНС-ГРУПП"
Юридический адрес: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД КРАСНОДАР, УЛИЦА ИМ. СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА, ДОМ 151, ПОМЕЩЕНИЕ 64
- Место отбора: ООО "РЕСУРСАЛЬЯНС-ГРУПП", водопроводный кран (квартира №27), Респ Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Новая Адыгея, ул Бжегокайская, д. 31/3к. 2
- Условия отбора, доставки:
Дата и время отбора: 21.02.2023 14:35 - 14:45
Ф.И.О., должность: Кудайнетова А. А., инженер Отделение приема проб, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»;
Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.02.2023 15:55
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 ""Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"
- Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №751 от 12 января 2021 г.
- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- Код образца (пробы): 01-01/02353-RA01-06.3.RA01-06.2-23
- Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные электронные, AJ-CE/AJH-CE	BL 101239034
2	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01,	0200289

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Микробиологическая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 02353 Образец поступил 21.02.2023 16:00 Место осуществления деятельности: Адыгея Респ, город Майкоп, Гагарина, дом 74 дата начала испытаний 21.02.2023 16:15, дата выдачи результата 28.02.2023 11:32					
1	Esherichia coli	КОЕ/100 мл	не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	ОКБ	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	КОЕ/мл	3,00	Не более 50 (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.1018-01
4	Кишечные энтерококки	КОЕ/100см ³	менее 1	Отсутствие	СТБ ISO 7899-2-2015
-					
Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 2353 Образец поступил 21.02.2023 17:10 Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40 дата начала испытаний 21.02.2023 17:45, дата выдачи результата 02.03.2023 17:12					
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012
-					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 М.А. Хот, Заведующий отделением

Конец протокола испытаний № 01-01/02353-23 от 03.03.2023