

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8- 8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 19883

от 17 декабря 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода ведомственных скважин

Проба (образец) Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в  
направлен(а): Республике Адыгея"  
Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Гагарина, 40

Проба (образец) отобран(а): инженер Кудайнетова А.А.

Акт №: 17427

Время и дата отбора пробы (образца): 10.12.2019 14:35:00

Время и дата доставки пробы (образца): 10.12.2019 18:05:00

Цель отбора: на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к  
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого  
отбиралась проба (образец):

ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" Россия, г.Краснодар, ул.Есенина, 151, пом.64

Объект, место, где ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП", Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район,  
проводился отбор а.Новая Адыгея, ул.Бжегокайская, 31/2 вода скважины перед поступлением в  
пробы (образца): распределительную сеть

Изготовитель:

Дата выработки:

Размер партии:

Номер партии:

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

НД на метод отбора ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12, ГОСТ Р 56237  
пробы (образца):

Объем пробы: 1 л

Условия транспортировки: сумка-холодильник, t+4 град.С

Дополнительные сведения: Производственный контроль

Условия проведения исследований: Соответствуют нормативным требованиям

Сведения о средствах Фотометр фотоэлектрический КФК 3-01 №0500614, свид. №Т-125-487 до 18.07.20 г.  
измерения:

Руководитель ИЛЦ (зам. руководителя ИЛЦ)  Зацепина С.Д. (Нанкуева С.К.)

Код образца ( пробы) в ИЛЦ: 19883 . 1.1.1.2.19

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 10.12.2019 18:20:00 окончание 11.12.2019

| №№ | Определяемые показатели         | Результаты исследований<br>(с характеристикой погрешности,<br>$\bar{x} \pm \Delta$<br>для санитарно-химических исследований) | Норматив     | Единицы измерения<br>(для графы 3, 4) | НД на методы испытаний                             |
|----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1  | 2                               | 3                                                                                                                            | 4            | 5                                     | 6                                                  |
| 1  | запах при +60 градус С          | 0                                                                                                                            | Не более 2   | баллы                                 | ГОСТ Р 57164-2016                                  |
| 2  | запах при +20 градус С          | 0                                                                                                                            | Не более 2   | баллы                                 | ГОСТ Р 57164-2016                                  |
| 3  | мутность при длине волны 530 нм | Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1                                                                                    | Не более 2,6 | ЕМФ                                   | ГОСТ Р 57164-2016                                  |
| 4  | привкус                         | 0                                                                                                                            | Не более 2   | баллы                                 | ГОСТ Р 57164-2016                                  |
| 5  | цветность                       | Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1                                                                                    | Не более 20  | градус цветности                      | ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С) |

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедших отбор и испытание.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 10.12.2019 18:10:00 окончание 17.12.2019

| №№ | Определяемые показатели | Результаты исследований<br>(с характеристикой погрешности,<br>$\bar{x} \pm \Delta$<br>для санитарно-химических исследований) | Норматив    | Единицы измерения<br>(для графы 3, 4) | НД на методы испытаний |
|----|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------|
| 1  | 2                       | 3                                                                                                                            | 4           | 5                                     | 6                      |
| 6  | ОМЧ                     | 6                                                                                                                            | Не более 50 | КОЕ в 1мл                             | МУК 4.2.1018-01        |
| 7  | ОКБ                     | 0                                                                                                                            | Отсутствие  | КОЕ в 100мл                           | МУК 4.2.1018-01        |
| 8  | ТКБ                     | 0                                                                                                                            | Отсутствие  | КОЕ в 100мл                           | МУК 4.2.1018-01        |

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедших отбор и испытание.

Код образца ( пробы) в ИЛЦ: 19883 . 1.1.1.2.19

Лицо, ответственное за оформление протокола :  инженер Бурдинская О.В.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизводство протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8- 8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 19884

от 17 декабря 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода распределительной сети ведомственной

Проба (образец) Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в  
направлен(а): Республике Адыгея"  
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Проба (образец) отобран(а): инженер Кудайнетова А.А.

Акт №: 17428

Время и дата отбора пробы (образца): 10.12.2019 15:00:00

Время и дата доставки пробы (образца): 10.12.2019 18:05:00

Цель отбора: на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к  
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого  
отбиралась проба (образец):

ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" Россия, г. Краснодар, ул. Есенина, 151, пом. 64

Объект, место, где ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП", Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район,  
проводился отбор а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, 31/5 литер А водопроводный кран квартиры № 76  
пробы (образца):

Изготовитель:

Дата выработки:

Размер партии:

Номер партии:

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

НД на метод отбора ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12, ГОСТ Р 56237  
пробы (образца):

Объем пробы: 1 л

Условия транспортировки: сумка-холодильник, t+4 град.С

Дополнительные сведения: Производственный контроль

Условия проведения исследований: Соответствуют нормативным требованиям

Сведения о средствах Фотометр фотоэлектрический КФК 3-01 №0500614, свид. №Т-125-487 до 18.07.20 г.  
измерения:

Руководитель ИЛЦ (зам. руководителя ИЛЦ)  Зацепина С.Д. (Нанкуева С.К.)

Код образца ( пробы) в ИЛЦ: 19884 . 1.1.1.2.19

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 10.12.2019 18:20:00 окончание 11.12.2019

| №№ | Определяемые показатели         | Результаты исследований<br>(с характеристикой погрешности,<br>$\bar{x} \pm \Delta$<br>для санитарно-химических исследований) | Норматив     | Единицы измерения<br>(для графы 3, 4) | НД на методы испытаний                             |
|----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1  | 2                               | 3                                                                                                                            | 4            | 5                                     | 6                                                  |
| 1  | запах при +60 градус С          | 0                                                                                                                            | Не более 2   | баллы                                 | ГОСТ Р 57164-2016                                  |
| 2  | запах при +20 градус С          | 0                                                                                                                            | Не более 2   | баллы                                 | ГОСТ Р 57164-2016                                  |
| 3  | мутность при длине волны 530 нм | Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1                                                                                    | Не более 2,6 | ЕМФ                                   | ГОСТ Р 57164-2016                                  |
| 4  | привкус                         | 0                                                                                                                            | Не более 2   | баллы                                 | ГОСТ Р 57164-2016                                  |
| 5  | цветность                       | Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1                                                                                    | Не более 20  | градус цветности                      | ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С) |

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедших отбор и испытание.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 10.12.2019 18:10:00 окончание 17.12.2019

| №№ | Определяемые показатели | Результаты исследований<br>(с характеристикой погрешности,<br>$\bar{x} \pm \Delta$<br>для санитарно-химических исследований) | Норматив    | Единицы измерения<br>(для графы 3, 4) | НД на методы испытаний |
|----|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------|
| 1  | 2                       | 3                                                                                                                            | 4           | 5                                     | 6                      |
| 6  | ОМЧ                     | 5                                                                                                                            | Не более 50 | КОЕ в 1мл                             | МУК 4.2.1018-01        |
| 7  | ОКБ                     | 0                                                                                                                            | Отсутствие  | КОЕ в 100мл                           | МУК 4.2.1018-01        |
| 8  | ТКБ                     | 0                                                                                                                            | Отсутствие  | КОЕ в 100мл                           | МУК 4.2.1018-01        |

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедших отбор и испытание.

Код образца ( пробы) в ИЛЦ: 19884 . 1.1.1.2.19

Лицо, ответственное за оформление протокола : \_\_\_\_\_ инженер Бурдинская О.В.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизводство протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8- 8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 19885

от 17 декабря 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода распределительной сети ведомственной

Проба (образец) Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в  
направлен(а): Республике Адыгея"  
Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Гагарина, 40

Проба (образец) отобран(а): инженер Кудайнетова А.А.

Акт №: 17429

Время и дата отбора пробы (образца): 10.12.2019 15:20:00

Время и дата доставки пробы (образца): 10.12.2019 18:05:00

Цель отбора: на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к  
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого  
отбиралась проба (образец):

ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" Россия, г.Краснодар, ул.Есенина, 151, пом.64

Объект, место, где ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП", Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район,  
проводился отбор а.Новая Адыгея, ул.Бжегокайская, 31/5 литер А водопроводный кран квартиры № 81  
пробы (образца):

Изготовитель:

Дата выработки:

Размер партии:

Номер партии:

Вид упаковки:

стерильная, стеклянная

НД на метод отбора ГОСТ 31861-12, ГОСТ31942-12, ГОСТ Р 56237  
пробы (образца):

Объем пробы: 1 л

Условия транспортировки: сумка-холодильник, t+4 град.С

Дополнительные сведения: Производственный контроль

Условия проведения исследований: Соответствуют нормативным требованиям

Сведения о средствах Фотометр фотоэлектрический КФК 3-01 №0500614, свид. №Т-125-487 до 18.07.20 г.  
измерения:

Руководитель ИЛЦ (зам. руководителя ИЛЦ)

Зацепина С.Д. (Нанкуева С.К.)

Код образца ( пробы) в ИЛЦ: 19885 . 1.1.1.2.19

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 10.12.2019 18:20:00 окончание 11.12.2019

| №№ | Определяемые показатели         | Результаты исследований<br>(с характеристикой погрешности,<br>$\bar{x} \pm \Delta$<br>для санитарно-химических исследований) | Норматив     | Единицы измерения<br>(для графы 3, 4) | НД на методы испытаний                             |
|----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1  | 2                               | 3                                                                                                                            | 4            | 5                                     | 6                                                  |
| 1  | запах при +60 градус С          | 0                                                                                                                            | Не более 2   | баллы                                 | ГОСТ Р 57164-2016                                  |
| 2  | запах при +20 градус С          | 0                                                                                                                            | Не более 2   | баллы                                 | ГОСТ Р 57164-2016                                  |
| 3  | мутность при длине волны 530 нм | Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1                                                                                    | Не более 2,6 | ЕМФ                                   | ГОСТ Р 57164-2016                                  |
| 4  | привкус                         | 0                                                                                                                            | Не более 2   | баллы                                 | ГОСТ Р 57164-2016                                  |
| 5  | цветность                       | Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1                                                                                    | Не более 20  | градус цветности                      | ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С) |

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедших отбор и испытание.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 10.12.2019 18:10:00 окончание 17.12.2019

| №№ | Определяемые показатели | Результаты исследований<br>(с характеристикой погрешности,<br>$\bar{x} \pm \Delta$<br>для санитарно-химических исследований) | Норматив    | Единицы измерения<br>(для графы 3, 4) | НД на методы испытаний |
|----|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------|
| 1  | 2                       | 3                                                                                                                            | 4           | 5                                     | 6                      |
| 6  | ОМЧ                     | 5                                                                                                                            | Не более 50 | КОЕ в 1мл                             | МУК 4.2.1018-01        |
| 7  | ОКБ                     | 0                                                                                                                            | Отсутствие  | КОЕ в 100мл                           | МУК 4.2.1018-01        |
| 8  | ТКБ                     | 0                                                                                                                            | Отсутствие  | КОЕ в 100мл                           | МУК 4.2.1018-01        |

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедших отбор и испытание.

Код образца ( пробы) в ИЛЦ: 19885 . 1.1.1.2.19

Лицо, ответственное за оформление протокола : \_\_\_\_\_ инженер Бурдинская О.В.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизводство протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.