

Дарград

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8- 8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33; г. Майкоп, ул. Гагарина, 74, телефон (8-8772) 52-49-20

Аттестат Аккредитации № RA.RU.21AB18 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 06.03.2015г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 16150

от 18 октября 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода распределительной сети ведомственной

Проба (образец) Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
направлен(а): Республике Адыгея"

Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Проба (образец) отобран(а): инженер Кудайнетьова А.А.

Акт №: 14132

Время и дата отбора пробы (образца): 14.10.2019 11:20:00

Время и дата доставки пробы (образца): 14.10.2019 17:00:00

Цель отбора: на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбиралась проба (образец):

ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" Россия, г. Краснодар, ул. Есенина, 151, пом. 64

Объект, место, где
проводился отбор
пробы (образца): ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП", Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
а. Новая Адыгея, Тургеневское шоссе, 33/15, ЖК "Дарград" водопроводный кран

Изготовитель:

Дата выработки:

Размер партии:

Номер партии:

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

НД на метод отбора пробы (образца): ГОСТ 31861-12, 31942-12, ГОСТ Р 56237-14

Объем пробы: 1 л

Условия транспортировки: сумка-холодильник, t+6 град.С

Дополнительные сведения: Производственный контроль

Условия проведения исследований: Соответствуют нормативным требованиям

Сведения о средствах измерения: Фотометр фотоэлектрический КФК 3-01 № 0200289, свид. № Т-17-887 до 21.08.21г.

Руководитель ИЛЦ (зам. руководителя ИЛЦ)

Зацепина С.Д. (Нанкуева С.К.)

Код образца (пробы) в ИЛЦ: 16150 . 1.1.1.2.19

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 14.10.2019 17:10:00 окончание 17.10.2019

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований (с характеристикой погрешности, $\bar{x} \pm \Delta$ для санитарно-химических исследований)	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	запах при +60 градус С	0	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	запах при +20 градус С	0	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	мутность при длине волны 530 нм	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	привкус	0	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	цветность	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	градус цветности	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 14.10.2019 17:00:00 окончание 18.10.2019

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований (с характеристикой погрешности, $\bar{x} \pm \Delta$ для санитарно-химических исследований)	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
6	ОМЧ	1	Не более 50	КОЕ в 1мл	МУК 4.2.1018-01
7	ОКБ	0	Отсутствие	КОЕ в 100мл	МУК 4.2.1018-01
8	ТКБ	0	Отсутствие	КОЕ в 100мл	МУК 4.2.1018-01

Код образца (пробы) в ИЛЦ: 16150 . 1.1.1.2.19

Лицо, ответственное за оформление протокола :  инженер Бурдинская О.В.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизводство протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8- 8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33; г. Майкоп, ул. Гагарина, 74, телефон (8-8772) 52-49-20

Аттестат Аккредитации № RA.RU.21AB18 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 06.03.2015г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 16149

от 18 октября 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода ведомственных скважин

Проба (образец) Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
направлен(а): Республике Адыгея"
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Проба (образец) отобран(а): инженер Кудайнетова А.А.

Акт №: 14131

Время и дата отбора пробы (образца): 14.10.2019 11:55:00

Время и дата доставки пробы (образца): 14.10.2019 17:00:00

Цель отбора: на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбиралась проба (образец):

ООО "РЕСУРСАЛЬЯНС-ГРУПП" Россия, г. Краснодар, ул. Есенина, 151, пом. 64

Объект, место, где
проводился отбор
пробы (образца): ООО "РЕСУРСАЛЬЯНС-ГРУПП", Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
а. Новая Адыгея, Тургеневское шоссе, 33/15, ЖК "Дарград" вода скважины перед
поступлением в распределительную сеть

Изготовитель:

Дата выработки:

Размер партии:

Номер партии:

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

НД на метод отбора
пробы (образца): ГОСТ 31861-12, 31942-12

Объем пробы: 1 л

Условия транспортировки: сумка-холодильник, t+6 град.С

Дополнительные сведения: Производственный контроль

Условия проведения исследований: Соответствуют нормативным требованиям

Сведения о средствах
измерения: Фотометр фотозлектрический КОК 3-01 № 0200289, свид. № Т-17-887 до 21.08.21г.

Руководитель ИЛЦ (зам. руководителя ИЛЦ)

Зацепина С.Д. (Нанкуева С.К.)

Код образца (пробы) в ИЛЦ: 16149 . 1.1.1.2.19

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 14.10.2019 17:10:00 окончание 17.10.2019

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований (с характеристикой погрешности, $\bar{x} \pm \Delta$ для санитарно-химических исследований)	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	запах при +60 градус С	0	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	запах при +20 градус С	0	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	мутность при длине волны 530 нм	1,8±0,4	Не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	привкус	0	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	цветность	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	градус цветности	ГОСТ 31868-12 (по Сг-Со шкале при t=20 градусах С)

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 14.10.2019 17:00:00 окончание 18.10.2019

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований (с характеристикой погрешности, $\bar{x} \pm \Delta$ для санитарно-химических исследований)	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
6	ОМЧ	2	Не более 50	КОЕ в 1мл	МУК 4.2.1018-01
7	ОКБ	0	Отсутствие	КОЕ в 100мл	МУК 4.2.1018-01
8	ТКБ	0	Отсутствие	КОЕ в 100мл	МУК 4.2.1018-01

Код образца (пробы) в ИЛЦ: 16149 . 1.1.1.2.19

Лицо, ответственное за оформление протокола :  инженер Бурдинская О.В.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизводство протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.